



- Eksisterende fælleskloak
- Regnvands stik
- Spildevands stik
- Midlertidig kobling
- Projekteret regnvandskloak
- Projekteret spildevandskloak
- Skelbrand
- Planlagt deklaration
- Deklaration
- Privat fælles vej
- Graveareal
- Styret underbering

Noter til plan:
 Ubenevnte mål er i mm.
 Alle koter er i forhold til DVR90 og punkter er i forhold til UTM32_Euref89.

Dækselkoter er vejledende.
 Der må ikke måles på tegningen.

Placering af øvrige ledninger er kun retningsgivende. Entreprenøren skal selv indhente ledningsopslysninger og evt. få ledningerne påvist.

Hovedledningerne placeres generelt med en indbyrdes afstand på 2 m omkring vejens centerlinje. Stik afsluttes 1 m inde på parcellen. Stik afproppes. Der markeres med blå pæle for regnvand og røde pæle for spildevand.

Hvor dimensionen på hovedledningerne er mindre end eller lig ø500 tilsluttes der med grenrør. Knæk må ikke være større end 30 grader

Inden opstart nivelleres private skelbrønde for justering af koter.

Revision 1A Rettelser i hh. H. rettelisesblad 1		23-03-2012	
Esbjerg Forsyning Projekt : Bryndum 2012		TITL.: FAK.: Dato: 09-03-2012 Sign.: knpe Tegn.: sejen Drett ansv.: ngn	
Plan		Godkendt	
Ejd. nr.:	Adresse:	Matr. nr.:	Sag id.:
Fil sti: U2:Bryndum\Bryndum 2012\Tegninger			