



- Eksisterende fælleskloak
- Regnvands stik
- Spildevands stik
- Midlertidig kobling
- Projekteret regnvandskloak
- Projekteret spildevandskloak
- ▨ Skelbrand
- ▨ Planlagt deklaration
- ▨ Deklaration
- ▨ Privat fælles vej
- ▨ Grave areal
- ▨ Styret underbering

**Noter til plan:**  
 Ubenevnte mål er i mm.  
 Alle koter er i forhold til DVR90 og punkter er i forhold til UTM32\_Euref89.  
 Dækselkoter er vejledende.  
 Der må ikke måles på tegningen.  
 Placering af øvrige ledninger er kun retningsgivende. Entreprenøren skal selv indhente ledningsoplysninger og evt. få ledningerne påvist.  
 Hovedledningerne placeres generelt med en indbyrdes afstand på 2 m omkring vejens centerlinje.  
 Stik afsluttes 1 m inde på parcellen. Stik afproppes. Der markeres med blå pæle for regnvand og røde pæle for spildevand.  
 Hvor dimensionen på hovedledningerne er mindre end eller lig 500 tilsættes der med grenør.  
 Knæk må ikke være større end 30 grader

Inden opstart nivelleres private skelbrønde for justering af koter.

Revision 1A | Rettelser i hh. H. rettelsesblad 1 | 23-03-2012

<b>Esbjerg Forsyning</b> <b>Projekt : Bryndum 2012</b> <b>Plantegning Ledninger</b> <b>udføres 2012</b>		Titel:	
		Fax:	
Mål:	Dato:	Sign.	
1:1000	09-03-2012	knpe	
Tegn.		sejen	
Drift ansv.		ngn	
		<b>Tegn. nr. S.1615.202</b>	
<b>Plan</b>		<b>Godkendt</b>	
Ejld. nr.	Adresse:	Matr. nr.:	
Anlæg:		Sag id.	
Fil sti: U2.Bryndum\Bryndum 2012\Tegninger			